

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2022年7月27日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (T/H)	备注
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	37.24	200	1.36	20	-	-	8.12	30	7.96	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	26.21	30	0.44	1.5	-	-	5.52	15	160.37	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	24.96	40	0.44	2	-	-	-	-	54.84	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	15.03	80	3.68	25	-	-	17.2	35	221.75	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	5.87	40	0.02	2	-	-	5.67	25	115.8	
山西天泽集团永丰化肥有限公司	废水排放口	9.83	40	0.34	2	-	0.5	13.21	25	150.96	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.14	40	0.08	2	0.24	0.4	9.65	15	3121.89	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	14.76	40	0.13	2	-	-	10.13	25	114.47	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	26.39	40	0.18	2	-	-	-	35	24.55	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.6	30	0.17	1.5	-	-	14.72	25	86.99	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	11.85	30	0.2	1.5	-	-	3.5	35	108.42	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	6.92	30	0.45	1.5	-	-	-	-	180.23	
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	10.63	40	0.06	2	0.13	0.4	6.07	15	171.31	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.62	30	0.14	1.5	-	-	4.7	25	43.95	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.57	40	0.19	2	-	0.4	-	-	19.54	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	6.71	40	0.69	2	0.17	0.4	0	15	1058.04	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水出口	17.37	40	0.15	2	0.12	0.4	20.51	25	383.46	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	9.9	40	0.19	2	0.12	0.4	8.72	15	477.29	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	19.76	80	6.28	25	-	0.5	22.44	35	147.34	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	0	
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	-	20	-	1	-	-	-	-	-	停运
山西泽州天泰坤达煤业有限公司	废水排放口	2.55	20	0.2	1	-	-	-	-	31.7	
山西长平煤业有限责任公司	釜山废水排放口	3.39	20	0.08	1	-	-	-	-	218.99	
山西长平煤业有限责任公司	长平废水排放口	7.28	20	0.36	1	-	-	-	-	63.59	
山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司	废水排放口	2.58	20	0.17	1	-	-	-	-	268.19	
阳城国际发电有限责任公司	废水排放口	21.31	30	0.46	1.5	-	-	-	-	177.86	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	7.06	40	0.17	2	-	-	11.03	25	137.74	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口1	94.51	500	6.25	45	0.71	8	30.64	70	167.17	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	20.63	500	0.26	45	0.58	8	27.66	70	51.8	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口3	70.91	500	0.97	45	0.08	8	-	-	109.94	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.23	30	0.01	1.5	0.08	0.3	8.29	15	28.15	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	28.28	40	0.14	2	-	-	15.78	30	287.52	
山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水排放口	36.28	20	1.67	1	-	-	-	-	124.9	
山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	1风井废水排放	6.22	20	0.3	1	-	-	-	-	84.92	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2022年7月27日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (T/H)	备注
晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂	废水排放口	1.05	40	0.37	2	-	-	-	-	0.36	
山西高平科兴新庄煤业有限公司	废水排放口	2.28	20	0.34	1	-	-	-	-	205.8	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	3.11	30	0.07	1.5	-	-	-	-	68.35	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	12.75	30	0.21	1.5	-	-	-	-	115.45	
山西国晋物业服务服务有限公司	废水出口	6.36	40	0.16	2	0.28	0.4	7.75	15	1347.78	
晋城海斯制药有限公司	废水排放口	70.11	500	3.6	45	-	8	-	-	6.76	
山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水排放口	1.1	20	0.09	1	-	-	-	-	120.9	
山西陵川崇安司家河煤业有限公司	废水排放口	1.39	20	0.08	1	-	-	-	-	9.84	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.15	100	0.61	20	-	-	-	-	2.07	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	16.19	40	0.05	2	0.1	0.4	7.73	15	976.25	
泽州县人民医院	废水排放口	28.57	250	1.87	45	-	-	-	-	8.55	
晋城市人民医院	废水排放口	168.75	250	64.99	200	-	-	-	-	17.74	
阳城县人民医院	废水排放口	98.34	250	32.56	45	-	-	-	-	13.26	
晋城大医院	废水排放口	10.34	250	0.7	100	-	-	-	-	31.15	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	10.21	30	0.25	1.5	-	-	-	-	17.43	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	1.53	20	0.04	1	0.02	0.2	-	15	2.13	

注：以上数据未经现场核实