

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月1日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	82.92	200	5.64	20	-	-	8.70	30	8.90	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.53	100	0.00	20	-	-	-	-	1.27	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	19.25	40	0.02	2	0.29	0.4	12.97	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	39.23	500	0.39	45	0.11	8	22.29	70	93.57	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	49.49	500	1.10	45	0.17	8	-	-	109.78	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	258.44	500	5.46	45	-	-	-	-	4.05	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	12.64	50	0.21	2	0.14	0.4	9.43	15	3300.49	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	13.22	40	0.91	2	0.26	0.4	7.18	15	1080.27	
泽州县人民医院	废水排放口	65.68	250	1.30	45	-	-	-	-	6.11	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	10.92	250	0.96	45	-	-	-	-	33.57	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	88.65	250	4.53	45	-	-	-	-	22.94	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	4.98	20	0.26	1	0.00	0.2	-	-	20.55	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.48	30	0.01	1.5	0.04	0.3	4.50	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.97	30	0.30	1.5	0.16	0.3	4.86	15	57.70	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	12.23	40	0.27	2	0.19	0.4	11.29	15	394.25	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	13.11	20	0.06	1	0.01	0.2	-	-	165.07	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.40	30	0.01	1.5	-	-	4.87	10	67.87	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月1日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	23.66	40	0.14	2	-	-	-	-	19.12	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	11.04	40	0.10	2	0.19	0.4	4.90	15	928.79	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.34	40	0.08	2	0.02	0.4	13.53	15	206.06	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	6.08	30	0.29	1.5	-	-	-	-	8.94	
阳城县人民医院	废水排放口	54.30	250	30.43	45	-	-	-	-	14.46	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	11.68	30	0.02	1.5	-	-	-	-	9.11	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	14.92	40	0.13	2	0.27	0.4	12.40	15	370.74	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	16.30	30	0.93	1.5	-	-	19.91	25	248.18	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.77	30	0.20	1.5	-	-	3.30	25	23.39	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.86	40	0.87	2	0.05	0.4	5.73	15	241.22	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.24	30	0.04	1.5	-	-	-	-	21.49	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.65	20	0.02	1	-	-	-	-	208.47	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.91	20	0.01	1	-	-	-	-	100.79	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.23	20	0.54	1	-	-	-	-	19.81	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.94	20	0.21	1	-	-	-	-	36.23	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	6.96	20	0.04	1	-	-	-	-	13.63	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.62	40	0.04	2	-	-	-	-	9.27	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	21.06	80	4.57	25	-	-	10.28	35	85.00	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月1日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	8.67	40	0.11	2	0.09	0.4	11.05	25	294.76	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	6.84	30	0.28	1.5	-	-	-	-	57.01	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	15.23	30	0.46	1.5	-	-	-	-	150.67	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.00	80	0.14	25	-	-	8.14	35	15.08	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	13.08	40	0.48	2	-	-	13.39	25	93.46	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	8.77	30	0.21	1.5	-	-	11.08	25	105.12	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	17.87	40	0.03	2	-	-	7.08	30	163.66	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	24.04	40	0.04	2	0.08	0.4	6.06	15	252.27	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	25.19	40	0.13	2	0.11	0.4	8.16	15	792.54	
太行润源食品有限公司	废水排放口	2.51	40	0.14	2	0.06	0.4	-	-	0.01	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.24	40	0.24	2	-	-	12.41	25	111.96	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	18.48	40	0.07	2	-	-	9.58	25	60.61	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.73	40	0.07	2	-	-	-	-	0.30	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实