

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	75.20	200	5.90	20	-	-	11.59	30	8.00	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	6.19	100	0.78	20	-	-	-	-	1.38	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	20.03	40	0.05	2	0.07	0.4	8.13	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	33.74	500	0.42	45	0.13	8	16.96	70	93.53	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	85.53	500	1.57	45	0.20	8	-	-	108.92	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	157.09	500	1.67	45	-	-	-	-	8.31	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	12.35	50	0.19	2	0.15	0.4	9.67	15	3111.73	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	14.19	40	0.58	2	0.29	0.4	5.89	15	1159.09	
泽州县人民医院	废水排放口	91.30	250	20.92	45	-	-	-	-	6.88	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	-	250	-	200	-	-	-	-	-	停运
晋城大医院	废水排放口	8.98	250	0.00	45	-	-	-	-	26.76	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	59.68	250	9.08	45	-	-	-	-	29.04	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	4.18	20	0.08	1	0.01	0.2	-	-	20.43	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	27.03	30	0.34	1.5	0.04	0.3	5.13	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.31	30	0.35	1.5	0.12	0.3	6.47	15	37.01	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	12.75	40	0.15	2	0.14	0.4	11.03	15	386.79	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	13.69	20	0.05	1	0.01	0.2	-	-	99.76	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	23.06	30	0.03	1.5	-	-	5.84	10	125.24	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	18.05	40	0.17	2	-	-	-	-	23.88	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	11.52	40	0.09	2	0.18	0.4	6.11	15	829.14	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.85	40	0.09	2	0.03	0.4	12.84	15	206.17	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	3.85	30	0.36	1.5	-	-	-	-	19.65	
阳城县人民医院	废水排放口	59.60	250	31.74	45	-	-	-	-	14.60	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	13.48	30	0.13	1.5	-	-	-	-	10.24	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	15.52	40	0.13	2	0.24	0.4	10.28	15	356.21	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	10.26	30	0.29	1.5	-	-	21.49	25	233.17	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.78	30	0.18	1.5	-	-	4.10	25	31.74	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.21	40	0.45	2	0.07	0.4	5.61	15	272.17	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.29	30	0.13	1.5	-	-	-	-	23.87	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.76	20	0.02	1	-	-	-	-	222.31	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	5.72	20	0.01	1	-	-	-	-	112.77	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.89	20	0.04	1	-	-	-	-	15.88	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.91	20	0.11	1	-	-	-	-	35.90	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	7.26	20	0.05	1	-	-	-	-	16.44	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	5.56	40	0.05	2	-	-	-	-	7.21	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	19.80	80	3.03	25	-	-	14.73	35	93.38	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年3月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.86	40	0.11	2	0.07	0.4	13.56	25	308.67	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	4.35	30	0.18	1.5	-	-	-	-	21.77	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	7.32	30	1.03	1.5	-	-	-	-	193.46	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.13	80	0.33	25	-	-	8.25	35	15.58	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	11.79	40	0.43	2	-	-	11.38	25	102.36	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.17	30	0.39	1.5	-	-	6.41	25	103.91	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	20.13	40	0.04	2	-	-	6.56	30	245.80	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	22.48	40	0.02	2	0.08	0.4	6.31	15	270.77	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	21.96	40	0.12	2	0.10	0.4	9.10	15	798.12	
太行润源食品有限公司	废水排放口	1.65	40	0.04	2	0.05	0.4	-	-	0.01	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	8.49	40	0.29	2	-	-	13.30	25	110.14	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	13.78	40	0.10	2	-	-	9.51	25	90.74	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.66	40	0.05	2	-	-	-	-	0.39	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实