

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	26.24	200	1.78	20	—	—	21.21	30	2.75	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	11.03	100	3.70	20	—	—	—	—	1.71	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	24.22	40	0.13	2	0.11	0.4	10.45	15	0.00	停运
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	37.88	500	8.30	45	0.06	8	14.88	70	84.06	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	81.13	500	2.75	45	0.73	8	—	—	94.69	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	53.24	500	11.94	45	—	—	—	—	7.36	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	12.34	40	0.06	2	0.11	0.4	6.87	15	2455.34	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	13.87	40	0.52	2	0.26	0.4	6.84	15	1024.49	
泽州县人民医院	废水排放口	42.15	250	2.78	45	—	—	—	—	7.41	
晋城市人民医院（文昌院区）	废水排放口	—	250	—	200	—	—	—	—	—	停运
晋城大医院	废水排放口	7.79	250	0.09	45	—	—	—	—	37.21	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	52.35	250	11.99	45	—	—	—	—	35.56	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.62	20	0.06	1	0.01	0.2	—	—	20.77	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	15.28	30	0.07	1.5	0.04	0.3	6.64	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.05	30	0.57	1.5	0.19	0.3	10.24	15	34.95	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	14.14	40	0.29	2	0.28	0.4	5.15	15	385.04	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	7.72	20	0.02	1	0.01	0.2	—	—	100.98	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	16.32	30	0.03	1.5	—	—	5.38	10	93.49	停运

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	17.90	40	0.45	2	—	—	—	—	18.61	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	10.78	40	0.10	2	0.29	0.4	8.77	15	705.45	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	11.26	40	0.15	2	0.04	0.4	13.12	15	217.35	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	6.47	30	0.32	1.5	—	—	—	—	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	42.10	250	26.04	45	—	—	—	—	19.07	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	3.58	30	0.01	1.5	—	—	—	—	7.54	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	10.52	40	0.13	2	0.24	0.4	9.50	15	395.83	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	9.11	30	0.60	1.5	—	—	16.73	25	294.26	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.61	30	0.18	1.5	—	—	6.61	25	27.49	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	15.38	40	0.09	2	0.13	0.4	4.18	15	230.58	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.52	30	0.01	1.5	—	—	—	—	23.55	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.13	20	0.01	1	—	—	—	—	219.07	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.00	20	0.01	1	—	—	—	—	70.80	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.53	20	0.22	1	—	—	—	—	20.26	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.06	20	0.04	1	—	—	—	—	32.96	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.55	20	0.00	1	—	—	—	—	13.46	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	2.71	40	0.03	2	—	—	—	—	17.93	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	22.93	80	2.98	25	—	—	15.16	35	108.85	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年4月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.35	40	0.20	2	0.11	0.4	16.27	25	340.13	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	1废水排放口	13.83	30	0.25	1.5	-	-	-	-	175.17	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责 任公司	2废水排放口	3.23	30	0.11	1.5	-	-	-	-	15.46	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.69	80	1.14	25	-	-	8.70	35	11.95	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.74	40	0.20	2	-	-	12.36	25	95.95	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	9.28	30	0.21	1.5	-	-	8.76	25	32.51	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	17.50	40	0.10	2	-	-	5.67	30	230.43	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	23.10	40	0.83	2	0.07	0.4	12.16	15	258.39	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	22.40	40	0.13	2	0.12	0.4	10.61	15	798.11	
太行润源食品有限公司	废水排放口	10.42	40	0.62	2	0.10	0.4	-	-	12.11	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	6.27	40	0.27	2	-	-	13.57	25	105.23	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	18.22	40	0.14	2	-	-	9.09	25	47.58	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.55	40	0.06	2	-	-	-	-	0.20	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

