

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年6月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	57.29	200	2.38	20	—	—	6.06	30	3.92	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	9.51	100	0.05	20	—	—	—	—	1.61	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	16.65	40	0.01	2	0.16	0.4	9.23	15	261.41	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	27.13	500	0.01	45	0.03	8	14.32	70	82.83	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	60.44	500	2.26	45	0.09	8	—	—	115.99	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	76.03	500	4.60	45	—	—	—	—	10.18	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.82	40	0.08	2	0.31	0.4	12.96	15	3646.83	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	12.83	40	0.22	2	0.27	0.4	10.47	15	1197.20	
泽州县人民医院	废水排放口	25.67	250	0.82	45	—	—	—	—	7.93	
晋城大医院	废水排放口	5.54	250	0.01	45	—	—	—	—	28.44	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	37.54	250	15.82	45	—	—	—	—	22.53	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	4.58	20	0.07	1	0.03	0.2	—	—	20.42	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.34	30	0.02	1.5	0.01	0.3	8.31	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	8.78	30	0.05	1.5	0.09	0.3	6.51	15	54.41	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	13.33	40	0.14	2	0.20	0.4	11.29	15	402.85	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	5.84	20	0.07	1	0.01	0.2	—	—	61.70	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	19.50	30	0.65	1.5	—	—	6.94	10	131.32	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	19.61	40	0.27	2	—	—	—	—	17.48	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年6月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	12.20	40	0.08	2	0.21	0.4	11.00	15	758.62	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	10.80	40	0.28	2	0.11	0.4	13.93	15	223.01	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	4.20	30	0.14	1.5	—	—	—	—	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	45.25	250	19.05	45	—	—	—	—	9.39	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	14.77	30	0.01	1.5	—	—	—	—	34.76	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.93	40	0.12	2	0.32	0.4	8.51	15	368.09	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	8.44	30	0.69	1.5	—	—	20.06	25	218.06	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.05	30	0.12	1.5	—	—	5.43	25	35.03	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	20.67	40	0.07	2	0.24	0.4	7.16	15	231.16	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.89	30	0.08	1.5	—	—	—	—	21.73	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.96	20	0.01	1	—	—	—	—	165.93	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.24	20	0.01	1	—	—	—	—	99.44	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	5.03	20	0.00	1	—	—	—	—	21.90	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	2.26	20	0.00	1	—	—	—	—	39.12	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	5.26	20	0.06	1	—	—	—	—	13.24	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	5.42	40	0.03	2	—	—	—	—	6.39	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	27.04	80	3.26	25	—	—	14.61	35	157.79	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.60	40	0.13	2	0.08	0.4	17.92	25	514.91	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年6月28日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	13.53	30	0.18	1.5	-	-	-	-	165.97	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	4.14	30	0.12	1.5	-	-	-	-	10.28	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	67.47	80	0.51	25	-	-	7.38	35	57.01	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.58	40	0.50	2	-	-	10.19	25	149.72	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	11.00	30	0.18	1.5	-	-	5.11	25	107.58	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	35.16	40	0.04	2	-	-	13.55	30	32.92	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	18.46	40	0.12	2	0.26	0.4	10.87	15	548.80	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	15.09	40	0.12	2	0.19	0.4	12.05	15	862.90	
太行润源食品有限公司	废水排放口	16.08	40	0.54	2	0.17	0.4	-	-	25.00	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	11.17	40	0.18	2	-	-	17.01	25	111.78	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	16.25	40	0.15	2	-	-	11.18	25	76.52	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.46	40	0.05	2	-	-	-	-	1.21	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

