

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	28.88	200	5.52	20	-	-	12.98	30	7.00	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	8.22	100	0.06	20	-	-	-	-	0.00	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	17.88	40	0.20	2	0.15	0.4	9.71	15	268.39	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	34.78	500	0.01	45	0.11	8	14.61	70	79.10	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	51.45	500	1.02	45	0.09	8	-	-	83.39	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	48.89	500	3.04	45	-	-	-	-	6.87	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	9.73	40	0.04	2	0.29	0.4	13.47	15	2948.81	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	10.78	40	0.25	2	0.28	0.4	8.98	15	1072.40	
泽州县人民医院	废水排放口	19.03	250	0.67	45	-	-	-	-	8.73	
晋城大医院	废水排放口	6.71	250	0.00	45	-	-	-	-	23.77	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	25.62	250	0.04	45	-	-	-	-	21.02	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	4.01	20	0.13	1	0.05	0.2	-	-	19.33	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	5.40	30	0.24	1.5	0.01	0.3	5.17	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	9.64	30	0.40	1.5	0.10	0.3	6.47	15	58.21	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	13.67	40	0.15	2	0.21	0.4	12.59	15	411.01	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	8.89	20	0.24	1	0.01	0.2	-	-	114.25	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	18.07	30	0.02	1.5	-	-	7.11	10	140.10	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	21.74	40	0.15	2	-	-	-	-	17.50	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.47	40	0.08	2	0.19	0.4	9.52	15	796.69	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	11.34	40	0.05	2	0.19	0.4	14.16	15	220.02	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	5.55	30	0.11	1.5	-	-	-	-	0.00	停运
阳城县人民医院	废水排放口	42.25	250	14.93	45	-	-	-	-	5.61	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	9.09	30	0.03	1.5	-	-	-	-	24.08	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	15.16	40	0.13	2	0.31	0.4	4.79	15	340.07	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.85	30	0.07	1.5	-	-	21.78	25	97.66	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	4.09	30	0.03	1.5	-	-	1.84	25	33.94	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	15.95	40	0.10	2	0.17	0.4	7.92	15	233.58	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.59	30	0.18	1.5	-	-	-	-	20.48	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.92	20	0.00	1	-	-	-	-	183.44	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.44	20	0.02	1	-	-	-	-	70.34	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.25	20	0.01	1	-	-	-	-	26.64	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	2.82	20	0.02	1	-	-	-	-	33.02	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.89	20	0.06	1	-	-	-	-	13.10	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	6.26	40	0.02	2	-	-	-	-	14.42	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	22.10	80	2.02	25	-	-	14.52	35	74.24	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	9.37	40	0.64	2	0.07	0.4	16.62	25	378.32	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月6日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	12.09	30	0.13	1.5	-	-	-	-	19.65	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	2.99	30	0.09	1.5	-	-	-	-	15.36	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	2.00	80	0.96	25	-	-	8.18	35	9.68	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.56	40	0.23	2	-	-	11.14	25	121.23	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.33	30	0.20	1.5	-	-	10.27	25	112.09	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	18.36	40	0.03	2	-	-	9.37	30	41.44	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	15.59	40	0.15	2	0.25	0.4	6.52	15	81.38	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	13.62	40	0.13	2	0.10	0.4	11.23	15	802.23	
太行润源食品有限公司	废水排放口	10.13	40	1.11	2	0.09	0.4	-	-	12.64	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	10.91	40	0.27	2	-	-	14.29	25	105.86	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	12.64	40	0.13	2	-	-	13.44	25	84.19	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.69	40	0.06	2	-	-	-	-	1.64	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

