

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月7日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	57.93	200	4.58	20	-	-	10.80	30	8.30	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	0.00	100	0.06	20	-	-	-	-	1.24	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	20.40	40	0.20	2	0.17	0.4	10.60	15	312.44	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	25.13	500	0.01	45	0.09	8	15.20	70	79.76	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	72.24	500	0.95	45	0.09	8	-	-	81.73	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	59.06	500	0.05	45	-	-	-	-	8.74	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	10.39	40	0.06	2	0.28	0.4	11.11	15	3129.07	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	11.34	40	0.42	2	0.21	0.4	8.19	15	1351.93	
泽州县人民医院	废水排放口	21.06	250	0.82	45	-	-	-	-	8.49	
晋城大医院	废水排放口	5.63	250	0.00	45	-	-	-	-	31.61	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	25.34	250	0.85	45	-	-	-	-	33.43	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	4.37	20	0.10	1	0.06	0.2	-	-	15.21	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	5.75	30	0.20	1.5	0.01	0.3	5.12	25	0.00	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	11.27	30	0.09	1.5	0.14	0.3	4.92	15	53.22	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	13.20	40	0.16	2	0.25	0.4	12.63	15	410.13	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	10.26	20	0.52	1	0.08	0.2	-	-	37.69	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	10.50	30	0.30	1.5	-	-	6.36	10	128.01	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	24.22	40	0.12	2	-	-	-	-	21.44	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月7日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	8.46	40	0.08	2	0.22	0.4	10.38	15	666.05	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	12.65	40	0.06	2	0.23	0.4	14.14	15	225.85	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	14.02	30	0.08	1.5	-	-	-	-	22.78	停运
阳城县人民医院	废水排放口	39.14	250	15.86	45	-	-	-	-	11.05	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	7.98	30	0.04	1.5	-	-	-	-	24.55	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	14.89	40	0.12	2	0.29	0.4	5.22	15	292.48	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	14.65	30	0.20	1.5	-	-	17.41	25	122.16	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	4.94	30	0.09	1.5	-	-	1.88	25	47.94	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	14.98	40	0.10	2	0.16	0.4	8.56	15	245.65	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.54	30	0.22	1.5	-	-	-	-	26.13	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.65	20	0.00	1	-	-	-	-	109.48	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.54	20	0.02	1	-	-	-	-	78.49	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	4.47	20	0.01	1	-	-	-	-	25.43	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	3.40	20	0.02	1	-	-	-	-	36.32	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.95	20	0.06	1	-	-	-	-	13.60	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	6.03	40	0.01	2	-	-	-	-	14.97	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	29.95	80	2.33	25	-	-	15.57	35	143.82	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	9.37	40	0.44	2	0.07	0.4	13.55	25	390.50	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年7月7日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	11.53	30	0.13	1.5	-	-	-	-	72.11	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	6.23	30	0.12	1.5	-	-	-	-	31.82	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.41	80	0.49	25	-	-	7.05	35	13.74	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.96	40	0.13	2	-	-	11.03	25	146.71	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	9.65	30	0.15	1.5	-	-	10.67	25	107.80	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	17.80	40	0.04	2	-	-	9.52	30	41.59	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	14.27	40	0.12	2	0.24	0.4	7.23	15	176.69	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	17.59	40	0.30	2	0.12	0.4	12.78	15	816.37	
太行润源食品有限公司	废水排放口	16.68	40	0.77	2	0.10	0.4	-	-	27.64	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	11.64	40	0.24	2	-	-	13.29	25	104.90	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	11.67	40	0.24	2	-	-	14.24	25	115.41	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	1.04	40	0.06	2	-	-	-	-	18.43	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实





