

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	10.36	200	3.85	20	-	-	6.66	30	9.66	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	4.30	100	0.64	20	-	-	-	-	2.55	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	8.47	40	0.04	2	0.08	0.4	8.21	15	389.37	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	24.30	500	0.01	45	0.00	8	7.84	70	65.64	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	53.72	500	0.74	45	0.14	8	-	-	84.20	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	75.59	500	1.80	45	-	-	-	-	5.06	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	5.25	40	0.06	2	0.10	0.4	13.60	15	4482.38	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	7.23	40	0.06	2	0.10	0.4	8.40	15	1705.59	
泽州县人民医院	废水排放口	19.05	250	2.50	45	-	-	-	-	7.85	
晋城大医院	废水排放口	4.31	250	0.01	45	-	-	-	-	30.37	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	37.18	250	26.60	45	-	-	-	-	28.98	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.94	20	0.05	1	0.01	0.2	-	-	19.83	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	2.07	30	0.08	1.5	0.01	0.3	6.60	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	11.21	30	0.04	1.5	0.15	0.3	7.08	15	51.53	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	17.42	40	0.18	2	0.15	0.4	10.24	15	428.47	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	10.60	20	0.05	1	0.02	0.2	-	-	93.96	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.24	30	0.01	1.5	-	-	4.59	10	125.39	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	17.22	40	0.01	2	-	-	-	-	32.36	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	3.85	40	0.13	2	0.15	0.4	5.68	15	924.20	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	8.12	40	0.04	2	0.14	0.4	7.82	15	221.83	停运
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	39.25	250	14.60	45	-	-	-	-	13.43	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	4.03	30	0.06	1.5	-	-	-	-	18.33	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	11.71	40	0.13	2	0.23	0.4	3.75	15	416.18	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	3.26	30	0.05	1.5	-	-	22.09	25	143.30	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.16	30	0.03	1.5	-	-	9.01	25	23.32	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	11.20	40	0.08	2	0.02	0.4	10.99	15	271.27	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.51	30	0.23	1.5	-	-	-	-	103.12	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	0.28	20	0.02	1	-	-	-	-	181.11	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	2.63	20	0.01	1	-	-	-	-	113.12	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.29	20	0.00	1	-	-	-	-	29.29	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	4.36	20	0.06	1	-	-	-	-	32.33	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.69	20	0.07	1	-	-	-	-	16.00	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	4.71	40	0.15	2	-	-	-	-	11.84	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	35.84	80	6.95	25	-	-	22.15	35	230.65	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	7.56	40	0.16	2	0.03	0.4	13.32	25	353.87	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年9月21日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m ³ /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	20.00	30	0.27	1.5	-	-	-	-	230.40	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	7.14	30	0.06	1.5	-	-	-	-	254.98	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	2.05	80	0.79	25	-	-	7.32	35	42.15	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	9.36	40	0.42	2	-	-	11.45	25	101.92	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	10.97	30	0.06	1.5	-	-	11.25	25	112.51	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	11.22	40	0.08	2	-	-	5.32	30	17.21	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	12.98	40	0.12	2	0.15	0.4	6.68	15	617.54	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	8.76	40	0.12	2	0.16	0.4	8.21	15	840.18	
太行润源食品有限公司	废水排放口	21.49	40	0.14	2	0.17	0.4	-	-	30.73	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	11.28	40	0.21	2	-	-	13.11	25	87.16	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	14.10	40	0.05	2	-	-	11.91	25	71.76	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.46	40	0.11	2	-	-	-	-	0.45	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

