

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	13.36	200	3.53	20	-	-	7.64	30	0.00	停运
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	2.71	100	0.50	20	-	-	-	-	1.86	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	21.51	40	0.01	2	0.07	0.4	5.25	15	253.71	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	18.50	500	0.01	45	0.39	8	10.86	70	85.68	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	26.89	500	1.85	45	0.07	8	-	-	77.09	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	39.27	500	0.10	45	-	-	-	-	4.31	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	7.59	40	0.01	2	0.06	0.4	12.68	15	4675.11	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	7.84	40	0.08	2	0.09	0.4	6.80	15	1448.66	
泽州县人民医院	废水排放口	32.97	250	2.98	45	-	-	-	-	6.80	
晋城大医院	废水排放口	6.29	250	0.00	45	-	-	-	-	17.23	
晋城市人民医院（白水院区）	废水排放口	32.06	250	0.19	45	-	-	-	-	21.41	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.05	20	0.04	1	0.01	0.2	-	-	20.43	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	6.35	30	0.05	1.5	0.01	0.3	10.61	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	14.31	30	0.04	1.5	0.18	0.3	7.40	15	46.58	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	15.34	40	0.29	2	0.15	0.4	9.26	15	375.78	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	9.93	20	0.71	1	0.01	0.2	-	-	120.20	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	5.65	30	0.04	1.5	-	-	2.59	10	0.00	停运
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	17.40	40	0.09	2	-	-	-	-	10.16	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	4.15	40	0.05	2	0.08	0.4	10.56	15	830.71	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.86	40	0.29	2	0.03	0.4	9.48	15	245.81	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	33.62	250	15.58	45	-	-	-	-	10.62	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	10.87	30	0.13	1.5	-	-	-	-	12.76	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	9.25	40	0.12	2	0.20	0.4	5.23	15	438.02	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	11.64	30	0.17	1.5	-	-	21.06	25	161.83	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.13	30	0.08	1.5	-	-	8.94	25	20.47	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.22	40	0.08	2	0.02	0.4	7.20	15	254.19	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	2.43	30	0.06	1.5	-	-	-	-	23.76	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.18	20	0.01	1	-	-	-	-	239.95	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	2.55	20	0.01	1	-	-	-	-	97.95	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.52	20	0.00	1	-	-	-	-	20.84	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	8.46	20	0.10	1	-	-	-	-	30.47	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.05	20	0.05	1	-	-	-	-	13.68	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	4.74	40	0.04	2	-	-	-	-	8.69	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	33.19	80	7.83	25	-	-	18.69	35	242.28	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	23.11	40	0.35	2	0.05	0.4	21.08	25	277.47	

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月3日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m <sup>3</sup> /h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	3.17	30	0.11	1.5	-	-	-	-	24.00	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	4.00	30	0.09	1.5	-	-	-	-	19.44	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.56	80	0.36	25	-	-	6.79	35	11.77	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	10.14	40	0.28	2	-	-	9.28	25	102.70	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	6.23	30	0.25	1.5	-	-	10.36	25	103.39	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	13.20	40	0.02	2	-	-	6.79	30	23.45	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	15.25	40	0.12	2	0.07	0.4	4.64	15	629.00	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	11.78	40	0.13	2	0.10	0.4	6.31	15	825.99	
太行润源食品有限公司	废水排放口	27.70	40	0.35	2	0.24	0.4	-	-	22.45	停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	12.71	40	0.51	2	-	-	10.09	25	156.22	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	7.78	40	0.06	2	-	-	8.73	25	62.85	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.48	40	0.09	2	-	-	-	-	0.44	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实





