

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月10日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	37.74	200	12.92	20	—	—	16.89	30	6.20	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	5.00	100	0.52	20	—	—	—	—	0.93	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	—	500	—	45	—	8	—	70	—	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	12.16	40	0.03	2	0.07	0.4	4.85	15	205.04	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	13.54	500	0.02	45	0.20	8	8.40	70	97.50	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	62.22	500	1.10	45	0.09	8	—	—	118.11	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	146.94	500	16.90	45	—	—	—	—	4.62	停运
晋城市清源水务有限公司	废水出口	7.41	40	0.03	2	0.07	0.4	14.68	15	4733.77	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	6.73	40	0.06	2	0.08	0.4	7.32	15	1531.33	
泽州县人民医院	废水排放口	56.36	250	9.49	45	—	—	—	—	6.61	
晋城大医院	废水排放口	8.83	250	0.07	45	—	—	—	—	32.85	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	19.86	250	2.75	45	—	—	—	—	25.31	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	0.61	20	0.05	1	0.02	0.2	—	—	20.07	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	7.09	30	0.04	1.5	0.02	0.3	7.82	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	4.00	30	0.03	1.5	0.02	0.3	8.19	15	24.57	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	16.56	40	0.24	2	0.20	0.4	12.41	15	368.25	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	5.60	20	0.04	1	0.01	0.2	—	—	66.31	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	21.20	30	0.09	1.5	—	—	6.46	10	128.31	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	18.18	40	0.06	2	—	—	—	—	17.00	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月10日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	4.31	40	0.05	2	0.05	0.4	9.44	15	934.13	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.97	40	0.39	2	0.06	0.4	9.47	15	238.81	
阳城国际发电有限责任公司（水）	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
阳城县人民医院	废水排放口	36.78	250	17.03	45	—	—	—	—	11.83	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	13.39	30	0.18	1.5	—	—	—	—	23.66	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	9.74	40	0.13	2	0.22	0.4	5.81	15	456.36	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.40	30	0.59	1.5	—	—	17.24	25	208.83	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.24	30	0.06	1.5	—	—	9.62	25	20.53	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	—	30	—	1.5	—	—	—	—	—	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	9.51	40	0.08	2	0.12	0.4	11.30	15	263.48	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.08	30	0.08	1.5	—	—	—	—	31.60	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	5.49	20	0.01	1	—	—	—	—	334.85	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	2.55	20	0.00	1	—	—	—	—	124.53	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	5.18	20	0.00	1	—	—	—	—	24.59	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	10.67	20	0.02	1	—	—	—	—	29.52	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	4.64	20	0.06	1	—	—	—	—	13.52	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	3.35	40	0.04	2	—	—	—	—	9.51	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	22.71	80	5.50	25	—	—	22.83	35	103.90	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	17.92	40	0.62	2	0.02	0.4	15.52	25	223.78	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年10月10日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	15.74	30	0.11	1.5	-	-	-	-	127.96	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	5.07	30	0.06	1.5	-	-	-	-	12.88	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	0.76	80	0.15	25	-	-	6.84	35	12.97	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	9.92	40	0.38	2	-	-	9.54	25	98.88	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	8.79	30	0.20	1.5	-	-	3.53	25	150.55	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	12.15	40	0.02	2	-	-	1.71	30	18.73	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	15.32	40	0.16	2	0.06	0.4	6.23	15	585.65	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	9.81	40	0.13	2	0.06	0.4	9.09	15	851.44	
太行润源食品有限公司	废水排放口	23.09	40	0.29	2	0.27	0.4	-	-	30.34	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	14.75	40	0.65	2	-	-	8.33	25	137.69	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	6.65	40	0.07	2	-	-	14.21	25	38.25	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.58	40	0.10	2	-	-	-	-	0.62	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

