

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期: 2025年11月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	52.96	200	11.96	20	-	-	14.23	30	5.27	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	4.68	100	0.50	20	-	-	-	-	2.12	
富晋精密工业（晋城）有限公司	废水排放口2	-	500	-	45	-	8	-	70	-	停运
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	12.02	40	0.05	2	0.04	0.4	10.17	15	273.01	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	20.57	500	0.01	45	0.74	8	0.97	70	79.79	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	30.53	500	0.20	45	0.05	8	-	-	90.57	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	33.47	500	0.79	45	-	-	-	-	5.55	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	8.87	40	0.04	2	0.06	0.4	12.69	15	3887.45	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	8.66	40	0.17	2	0.15	0.4	9.29	15	1483.25	
泽州县人民医院	废水排放口	31.03	250	1.24	45	-	-	-	-	6.29	
晋城大医院	废水排放口	8.20	250	0.20	45	-	-	-	-	25.84	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	29.47	250	0.05	45	-	-	-	-	22.96	
中联煤层气有限责任公司沁水分公司	废水排放口	1.99	20	0.02	1	0.01	0.2	-	-	20.29	
山西金润肉类食品有限公司	废水排放口	1.97	30	0.01	1.5	0.17	0.3	21.16	25	0.00	停运
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	10.68	30	0.04	1.5	0.05	0.3	13.80	15	46.92	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	20.51	40	0.16	2	0.05	0.4	12.94	15	398.40	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	14.11	20	0.15	1	0.01	0.2	-	-	28.19	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	17.18	30	0.26	1.5	-	-	6.82	10	132.28	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	22.83	40	0.03	2	-	-	-	-	60.27	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期: 2025年11月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	6.34	40	0.10	2	0.03	0.4	10.92	15	930.87	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	13.23	40	0.22	2	0.02	0.4	12.19	15	234.07	
阳城国际发电有限责任公司(水)	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
阳城县人民医院	废水排放口	60.39	250	33.42	45	-	-	-	-	12.13	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	18.72	30	0.13	1.5	-	-	-	-	32.08	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	12.14	40	0.13	2	0.17	0.4	8.49	15	467.92	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	19.37	30	1.26	1.5	-	-	15.12	25	250.88	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.08	30	0.06	1.5	-	-	9.88	25	21.53	
陵川鑫虹颜料精细化工有限公司	废水排放口	-	30	-	1.5	-	-	-	-	-	停运
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.09	40	0.07	2	0.18	0.4	7.63	15	235.25	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	3.67	30	0.10	1.5	-	-	-	-	25.66	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	1.16	20	0.01	1	-	-	-	-	641.93	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	4.06	20	0.01	1	-	-	-	-	116.02	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	5.07	20	0.03	1	-	-	-	-	23.83	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	2.58	20	0.01	1	-	-	-	-	30.22	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.87	20	0.09	1	-	-	-	-	13.16	
山西兰花清洁能源有限责任公司	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	-	-	停运
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	13.91	80	5.33	25	-	-	15.04	35	139.64	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	9.87	40	0.09	2	0.08	0.4	9.75	25	264.17	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期: 2025年11月22日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排放标准	流量 (m³/h)	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	23.14	30	0.14	1.5	-	-	-	-	144.88	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.55	30	0.06	1.5	-	-	-	-	12.84	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	2.82	80	0.58	25	-	-	10.09	35	9.63	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	8.40	40	0.20	2	-	-	7.66	25	118.73	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	12.21	30	0.19	1.5	-	-	14.78	25	94.34	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂	废水排放口	-	40	-	2	-	-	-	25	-	停运
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	7.57	40	0.00	2	-	-	2.41	30	8.83	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	18.57	40	0.12	2	0.02	0.4	10.90	15	525.56	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	16.46	40	0.12	2	0.08	0.4	11.33	15	827.81	
太行润源食品有限公司	废水排放口	17.29	40	0.11	2	0.19	0.4	-	-	21.57	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	7.07	40	0.33	2	-	-	11.15	25	37.29	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	4.23	40	0.05	2	-	-	13.25	25	38.88	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	0.57	40	0.06	2	-	-	-	-	0.62	

注: 以上数据为企业自行标记, 未经现场核实

