

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月4日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
森鹅（山西）科技有限公司	废水排放口	34.32	200	6.70	20	-	-	17.91	30	6.12	
山西皇城相府药业股份有限公司	废水监控口	5.23	100	0.35	20	-	-	-	-	1.32	
晋城居善水务发展有限责任公司	废水排放口	9.97	40	0.01	2	0.06	0.4	6.94	15	283.22	
富联科技（晋城）有限公司	富联1排口	33.96	500	0.01	45	1.00	8	19.28	70	78.08	
富联科技（晋城）有限公司	在线监控	59.21	500	0.29	45	0.15	8	-	-	61.55	
晋城海斯制药有限公司（王台厂区）	废水排放口	11.08	500	1.27	45	-	-	-	-	8.74	
晋城市清源水务有限公司	废水出口	11.52	40	0.04	2	0.12	0.4	13.55	15	3804.54	
山西国晋物业服务有限公司	废水出口	8.85	40	0.13	2	0.06	0.4	5.72	15	1280.55	
泽州县人民医院	废水排放口	27.99	250	0.29	45	-	-	-	-	7.32	
晋城大医院	废水排放口	8.01	250	0.23	45	-	-	-	-	32.25	
晋城市人民医院(白水院区)	废水排放口	86.55	250	3.62	45	-	-	-	-	31.84	
沁水县恒泰农牧科技有限公司	废水排放口	11.04	30	0.05	1.5	0.13	0.3	12.95	15	45.83	
沁水中科久泰环保科技有限公司	废水出口	19.73	40	0.31	2	0.14	0.4	9.21	15	429.73	
沁水嘉美环保科技有限公司	废水出口	8.40	40	0.11	2	0.10	0.4	8.16	15	508.51	
沁水县沁洁污水处理有限公司	废水排放口	13.55	20	0.04	1	0.01	0.2	-	-	26.14	
沁水县惠泽环保科技有限公司	废水排放口	0.60	20	0.01	1	0.00	0.2	-	-	0.03	
山西中海融沁污水处理有限公司	废水排放口	9.49	40	0.13	2	0.15	0.4	11.15	15	352.01	
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	16.73	30	0.06	1.5	-	-	5.90	10	133.67	
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	21.57	40	0.18	2	-	-	-	-	50.76	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月4日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	9.03	40	0.25	2	0.09	0.4	10.37	15	889.94	
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	4.26	40	0.33	2	0.01	0.4	12.59	15	226.41	
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	6.19	40	0.30	2	0.11	0.4	14.38	15	645.16	
阳城县人民医院	废水排放口	65.72	250	28.43	45	-	-	-	-	13.00	
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	7.71	30	0.10	1.5	-	-	-	-	31.44	
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	13.82	40	0.12	2	0.20	0.4	8.34	15	444.88	
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.17	30	0.26	1.5	-	-	16.19	25	238.69	
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.11	30	0.11	1.5	-	-	12.03	25	23.23	
陵川中威污水处理有限公司	废水出口	12.98	40	0.09	2	0.10	0.4	9.32	15	200.95	
晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂	废水排放口	4.54	40	0.06	2	-	-	-	-	0.00	
山西兰花集团营山煤矿有限公司	废水排放口	2.73	20	0.18	1	-	-	-	-	150.47	
山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水排放口	3.19	20	0.23	1	-	-	-	-	188.23	
山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	1风井废水排放口	0.96	20	0.08	1	-	-	-	-	325.40	
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	废水排放口	4.29	30	0.05	1.5	-	-	-	-	23.49	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	矿井水处理站排放口	3.12	20	0.01	1	-	-	-	-	636.33	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水排放口	3.89	20	0.02	1	-	-	-	-	111.29	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	2风井废水排放口	3.81	20	0.02	1	-	-	-	-	26.96	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	3风井废水排放口	8.70	20	0.01	1	-	-	-	-	35.83	
晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司	废水排放口	3.27	20	0.03	1	-	-	-	-	0.00	

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月4日

企业名称	监控点名称	COD浓度 (mg/L)	COD排放 标准	氨氮浓度 (mg/L)	氨氮排放 标准	总磷浓度 (mg/L)	总磷排 放标准	总氮浓度 (mg/L)	总氮排 放标准	流量 (m³/h)	
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司	废水总排口	3.97	20	0.07	1	-	-	-	-	14.38	
山西兰花煤化工有限责任公司	废水排放口	9.40	80	5.61	25	-	-	16.62	35	95.56	
山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水总排口	10.64	40	0.08	2	0.08	0.4	9.72	25	363.91	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	1废水排放口	14.98	30	0.20	1.5	-	-	-	-	112.43	
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2废水排放口	3.12	30	0.07	1.5	-	-	-	-	13.16	
山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水排放口	1.48	80	0.16	25	-	-	10.12	35	10.42	
山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂	废水排放口	8.35	40	0.27	2	-	-	8.23	25	113.67	
山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	废水排放口	9.07	30	0.32	1.5	-	-	10.03	25	91.32	
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废水排放口	5.28	40	0.00	2	-	-	2.16	30	12.82	
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司	废水排放口	1.48	20	0.04	1	-	-	-	-	43.92	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	22.08	40	0.13	2	0.03	0.4	8.72	15	558.38	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	19.79	40	0.13	2	0.09	0.4	10.92	15	838.77	
山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水排放口	0.70	20	0.35	1	-	-	-	-	106.61	
晋城市凤凰织品有限公司	废水排放口	31.81	200	0.02	20	-	-	-	-	0.56	
太行润源食品有限公司	废水排放口	13.63	40	0.12	2	0.20	0.4	-	-	28.86	
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	8.47	40	0.32	2	-	-	11.06	25	51.65	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	5.21	40	0.09	2	-	-	12.42	25	59.50	

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

