

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年8月19日

| 企业名称             | 监控点名称  | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排放<br>标准 | 流量<br>(m³/h) |    |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司     | 废水排放口  | 57.57           | 200         | 3.10           | 20         | —              | —          | 3.18           | 30         | 2.36         |    |
| 山西皇城相府药业股份有限公司   | 废水监控口  | 8.93            | /           | 0.89           | /          | —              | —          | —              | —          | 2.22         |    |
| 富联科技（晋城）有限公司     | 富联1排口  | 26.43           | 500         | 0.01           | 45         | 0.35           | 8          | 20.82          | 70         | 130.98       |    |
| 富联科技（晋城）有限公司     | 在线监控   | 27.04           | 500         | 0.51           | 45         | 0.30           | 8          | —              | —          | 15.56        |    |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司   | 废水排放口2 | —               | 500         | —              | 45         | —              | 8          | —              | 70         | —            | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司   | 废水排放口  | 13.66           | 40          | 0.01           | 2          | 0.15           | 0.4        | 3.26           | 15         | 295.36       |    |
| 晋城海斯制药有限公司(王台厂区) | 废水排放口  | 17.93           | /           | 5.17           | /          | —              | —          | —              | —          | 9.89         |    |
| 晋城市清源水务有限公司      | 废水出口   | 10.34           | 40          | 0.02           | 2          | 0.30           | 0.4        | 9.16           | 15         | 4656.39      |    |
| 山西国晋物业服务有限公司     | 废水出口   | 9.44            | 40          | 0.10           | 2          | 0.15           | 0.4        | 7.74           | 15         | 1345.89      |    |
| 泽州县人民医院          | 废水排放口  | 59.97           | 250         | 1.26           | 45         | —              | —          | —              | —          | 5.83         |    |
| 晋城大医院            | 废水排放口  | 8.39            | 250         | 0.11           | 45         | —              | —          | —              | —          | 41.13        |    |
| 晋城市人民医院（白水院区）    | 废水排放口  | 51.76           | 250         | 15.07          | 45         | —              | —          | —              | —          | 33.07        |    |
| 山西金润肉类食品有限公司     | 废水排放口  | 2.05            | 30          | 0.01           | 1.5        | 0.02           | 0.3        | 1.93           | /          | 0.04         |    |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司    | 废水排放口  | 27.21           | 30          | 0.29           | 1.5        | 0.19           | 0.3        | 7.32           | 15         | 38.28        |    |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司   | 废水出口   | 20.92           | 40          | 0.29           | 2          | 0.20           | 0.4        | 11.37          | 15         | 414.99       |    |
| 沁水嘉美环保科技有限公司     | 废水出口   | 5.60            | 40          | 0.30           | 2          | 0.16           | 0.4        | 6.06           | 15         | 550.53       |    |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司    | 废水排放口  | 8.10            | 20          | 0.23           | 1          | 0.02           | 0.2        | —              | —          | 0.58         |    |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司    | 废水排放口  | 2.42            | 20          | 0.01           | 1          | 0.01           | 0.2        | —              | —          | 3.47         |    |
| 山西中海融沁污水处理有限公司   | 废水排放口  | 4.92            | 40          | 0.19           | 2          | 0.07           | 0.4        | 8.92           | 15         | 419.28       |    |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年8月19日

| 企业名称                   | 监控点名称     | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排放<br>标准 | 流量<br>(m³/h) |    |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生产废水      | 23.85           | 30          | 0.12           | 1.5        | —              | —          | 4.52           | 10         | 160.49       |    |
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生活污水      | 12.51           | 40          | 0.01           | 2          | —              | —          | —              | —          | 51.81        |    |
| 阳城县安阳污水处理有限公司          | 废水出口      | 6.11            | 40          | 0.14           | 2          | 0.20           | 0.4        | 8.85           | 15         | 991.50       |    |
| 山西润沁污水处理有限公司           | 废水排放口     | 3.21            | 40          | 0.17           | 2          | 0.05           | 0.4        | 9.84           | 15         | 120.64       |    |
| 山西华晟环保科技有限公司           | 废水排放口     | 6.14            | 40          | 0.08           | 2          | 0.16           | 0.4        | 8.38           | 15         | 653.00       |    |
| 阳城县人民医院                | 废水排放口     | 67.66           | 250         | 30.09          | 45         | —              | —          | —              | —          | 9.67         |    |
| 山西铁峰化工有限公司             | 废水排放口     | 14.23           | 30          | 0.13           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 14.95        |    |
| 阳城县景富水污染治理有限公司         | 废水排放口     | 7.35            | 40          | 0.12           | 2          | 0.23           | 0.4        | 6.90           | 15         | 411.18       |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司  | 废水排放口     | 4.52            | 30          | 0.21           | 1.5        | —              | —          | 15.29          | 25         | 224.98       |    |
| 阳城国际发电有限责任公司           | 废水排放口     | —               | 30          | —              | 1.5        | —              | —          | —              | —          | —            | 停运 |
| 山西金象煤化工有限责任公司          | 废水排放口     | 1.90            | 30          | 0.11           | 1.5        | —              | —          | 10.51          | 25         | 26.29        |    |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司         | 废水排放口     | —               | 30          | —              | 1.5        | —              | —          | —              | —          | —            | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司           | 废水出口      | 13.04           | 40          | 0.11           | 2          | 0.09           | 0.4        | 7.46           | 15         | 257.37       |    |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂   | 废水排放口     | 4.09            | 40          | 0.05           | 2          | —              | —          | —              | —          | 0.00         | 停运 |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司         | 废水排放口     | 2.65            | 20          | 0.04           | 1          | —              | —          | —              | —          | 244.23       |    |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司         | 废水排放口     | 2.30            | 20          | 0.02           | 1          | —              | —          | —              | —          | 173.41       |    |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司         | 1风井废水排放口  | 3.42            | 20          | 0.46           | 1          | —              | —          | —              | —          | 213.12       |    |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口     | 6.35            | 30          | 0.15           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 15.65        |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿        | 矿井水处理站排放口 | 1.30            | 20          | 0.02           | 1          | —              | —          | —              | —          | 406.07       |    |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年8月19日

| 企业名称                     | 监控点名称    | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排放<br>标准 | 流量<br>(m³/h) |    |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 废水排放口    | 4.30            | 40          | 0.01           | 2          | -              | -          | -              | -          | 92.73        |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 2风井废水排放口 | 4.36            | 40          | 0.02           | 2          | -              | -          | -              | -          | 24.37        |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 3风井废水排放口 | 2.73            | 40          | 0.03           | 2          | -              | -          | -              | -          | 38.15        |    |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司         | 废水排放口    | 3.88            | 20          | 0.04           | 1          | -              | -          | -              | -          | 0.00         |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司太阳煤矿分公司    | 废水总排口    | 4.86            | 20          | 0.07           | 1          | -              | -          | -              | -          | 13.09        |    |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司           | 废水排放口    | -               | 40          | -              | 2          | -              | -          | -              | -          | -            | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司            | 废水排放口    | 6.21            | 80          | 7.98           | 25         | -              | -          | 11.75          | 35         | 102.04       |    |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司     | 废水总排口    | 6.74            | 40          | 0.12           | 2          | 0.14           | 0.4        | 13.52          | 25         | 394.36       |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口   | 4.89            | 30          | 0.94           | 1.5        | -              | -          | -              | -          | 33.62        |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口   | 4.21            | 30          | 0.07           | 1.5        | -              | -          | -              | -          | 7.13         |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司      | 废水排放口    | 1.63            | 80          | 0.68           | 25         | -              | -          | 5.24           | 35         | 11.14        |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂       | 废水排放口    | 12.79           | 40          | 0.32           | 2          | -              | -          | 11.54          | 25         | 206.19       |    |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂        | 废水排放口    | 3.98            | 30          | 0.23           | 1.5        | -              | -          | 12.25          | 25         | 61.21        |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂       | 废水排放口    | -               | 40          | -              | 2          | -              | -          | -              | 25         | -            | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司     | 废水排放口    | 5.57            | 40          | 0.01           | 2          | -              | -          | 3.42           | 30         | 7.33         |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司    | 废水排放口    | 2.65            | 20          | 0.06           | 1          | -              | -          | -              | -          | 44.15        |    |
| 高平康润环保水务有限公司             | 废水出口     | 18.34           | 40          | 0.13           | 2          | 0.07           | 0.4        | 5.78           | 15         | 447.01       |    |
| 山西水投碧源水处理有限公司            | 废水出口     | 14.20           | 40          | 0.12           | 2          | 0.16           | 0.4        | 7.57           | 15         | 883.41       |    |
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂）    | 废水排放口    | 15.48           | 40          | 0.25           | 2          | 0.26           | 0.4        | 8.33           | 15         | 52.56        | 停运 |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年8月19日

| 企业名称                  | 监控点名称   | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排放<br>标准 | 流量<br>(m³/h) |    |
|-----------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 山西长平煤业有限责任公司          | 长平废水排放口 | 2.68            | 20          | 0.10           | 1          | —              | —          | —              | —          | 68.23        |    |
| 山西长平煤业有限责任公司          | 釜山废水排放口 | 1.48            | 20          | 0.53           | 1          | —              | —          | —              | —          | 358.84       |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 废水排放口   | 1.22            | 20          | 0.09           | 1          | —              | —          | —              | —          | 378.36       |    |
| 山西高平科兴新庄煤业有限公司        | 废水排放口   | 1.42            | 20          | 0.10           | 1          | —              | —          | —              | —          | 276.40       |    |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司        | 废水排放口   | 1.03            | 20          | 0.31           | 1          | —              | —          | —              | —          | 158.96       |    |
| 晋城市凤凰织品有限公司           | 废水排放口   | 79.80           | 200         | 1.22           | 20         | —              | —          | —              | —          | 1.45         |    |
| 太行润源食品有限公司            | 废水排放口   | 12.55           | 40          | 0.36           | 2          | 0.24           | 0.4        | —              | —          | 35.22        |    |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司        | 废水排放口   | 1.18            | 40          | 0.19           | 2          | —              | —          | —              | —          | 0.41         | 停运 |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司  | 废水排放口   | 17.13           | 40          | 0.51           | 2          | —              | —          | 13.49          | 25         | 85.48        |    |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司         | 废水排放口   | 16.64           | 40          | 0.12           | 2          | —              | —          | 9.10           | 25         | 141.40       |    |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实